

取付管工事 仕様書(概算見積用)

第1章 総 則

1. 適用範囲

本仕様書は、発注者が管理する汚水処理施設における、汚水管渠の最終柵から本管支管分までの公共部を対象に適用する。

第2章 施工概要

1. 施工概要

本工事の施工概要は次のとおりである。

(1) 施工内容

開削工法

(2) 施工箇所数

713 箇所

(3) 対象箇所図

「参考図」のとおり。

(4) 施工条件

本工事の対象箇所ごとの施工条件は、次のとおりである。

1) 下記条件×570 箇所

- ①ます種別 $\phi 150$
- ②ます深 0.80m
- ③管種 VU
- ④管径 $\phi 150$
- ⑤公共柵 入替え
- ⑥取付管 入替え
- ⑦道路復旧 あり(仮復旧)
- ⑧舗装構造 5-20 型
- ⑨昼間施工

2) 下記条件×143 箇所

- ①ます種別 $\phi 150$
- ②ます深 0.80m
- ③管種 VU
- ④管径 $\phi 150$
- ⑤公共柵 入替え
- ⑥取付管 入替え

⑦道路復旧 あり(仮復旧)

⑧舗装構造 5-20 型

⑨夜間施工