

平成26年度流入量・放流量・水質の月別状況

	流入量 (m ³ /月)	放流量 (m ³ /月)	検査日	水 質											
				BOD mg / l		COD mg / l		SS mg / l		大腸菌群数 個 / ml		全窒素 mg / l		全磷 mg / l	
				流入	放流	流入	放流	流入	放流	流入	放流	流入	放流	流入	放流
4月	153,547	145,527	4月4日	108.0	0.8	92.0	9.8	133.0	2.6	200,000	不検出	34.9	11.6	4.00	1.80
			4月18日		0.5		10.6		1.4		不検出		9.6		1.40
5月	155,005	143,775	5月9日	113.0	3.1	76.6	11.7	237.0	6.2	330,000	不検出	67.4	16.1	8.70	2.20
			5月23日		0.2未満		10.6		2.9		不検出		11.6		1.80
6月	156,187	155,162	6月6日	181.0	0.4	130.0	10.4	192.0	2.6	70,000	不検出	57.0	11.2	6.30	1.30
			6月20日		0.9		10.8		3.5		不検出		9.2		1.20
7月	146,852	138,073	7月4日	168.0	0.3	110.0	10.1	158.0	3.3	320,000	不検出	60.8	7.2	5.50	0.96
			7月18日		0.2未満		10.4		1.4		不検出		7.6		0.97
8月	149,204	141,353	8月1日	281.0	0.3	132.0	9.8	633.0	1.5	550,000	不検出	58.0	5.0	6.90	0.89
			8月18日		0.2未満		9.6		1.1		不検出		6.9		0.81
9月	143,910	135,319	9月5日	168.0	0.2未満	118.0	9.6	182.0	1未満	570,000	不検出	53.6	4.8	5.70	0.58
			9月19日		0.5		8.9		1未満		不検出		4.1		0.73
10月	164,471	156,670	10月3日	223.0	0.2未満	141.0	9.3	325.0	1.0	240,000	不検出	48.9	11.0	5.40	0.95
			10月17日		0.2未満		8.5		1未満		不検出		6.7		0.43
11月	145,930	135,001	11月7日	225.0	0.6	137.0	11.0	183.0	1.0	140,000	不検出	43.7	6.5	5.10	1.20
			11月21日		1.0		7.9		1未満		不検出		8.3		0.55
12月	159,188	147,407	12月5日	257.0	0.6	109.0	8.6	218.0	1未満	540,000	不検出	76.6	7.4	1.50	0.51
			12月19日		0.3		8.5		1未満		不検出		21.1		0.63
1月	155,957	144,951	1月9日	276.0	0.8	105.0	9.3	303.0	1.9	240,000	不検出	50.9	9.1	6.00	0.76
			1月23日		0.4		10.5		2.9		不検出		13.2		0.99
2月	136,636	129,021	2月6日	209.0	0.4	110.0	10.0	290.0	2.6	110,000	不検出	61.3	12.5	6.80	0.95
			2月20日		0.3		10.3		1.9		不検出		8.9		1.50
3月	157,451	149,877	3月6日	310.0	0.3	133.0	10.5	303.0	2.1	85,000	不検出	64.0	5.9	7.60	1.30
			3月13日		0.7		9.3		2.1		不検出		11.1		1.00
年間	1,824,338	1,722,136													
平均値	152,028	143,511		209.9	0.7	116.1	9.8	263.1	2.3	282,917		56.4	9.4	5.79	1.06
水質汚濁防止法3条1項による一律基準					160 (120)				200 (150)		3,000				
水質汚濁防止法3条3項による上乗せ条例による基準					25 (20)				70 (50)						
神奈川県生活環境の保全等に関する条例による排出基準					25		25		70		3,000				
下水道法の放流水の水質基準(下水道法第8条)					15				40		3,000				
下水道終末処理場に適用される排水基準(罰則あり)					25 (20)		25		70 (50)		3,000				

()の数値並びに大腸菌群数は日間平均を示す。