

工事請負契約の締結について

消防庁舎空調設備改修工事（電気設備改修）について、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。

- 1 請負契約金額 52,920,000 円  
(うち消費税及び地方消費税の額 3,920,000 円)
- 2 契約の相手方

藤沢市西俣野 4 5 3 - 1

湘南送電工事株式会社

代表取締役 藤木 徹也

平成 30 年 7 月 30 日提出

葉山町長 山 梨 崇 仁

提案理由

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1 項第 5 号の規定により提案するものであります。

## 入 札 結 果

件名 消防庁舎空調設備改修工事（電気設備改修）

予定価格（税抜）	¥ 85,510,000 円
最低制限価格（税抜）	¥ 40,967,875 円

業 者 名	決定区分	入札額	備 考
湘南送電工事(株)	落 札	¥ 49,000,000 円	
(株)東光商会		¥ 65,260,000 円	
向洋電機土木(株)		¥ 67,000,000 円	
(株)北斗		¥ 70,200,000 円	
(株)美濃屋山村電気		入札書不着	
篠原電機工業(株)	失 格	¥ 37,730,000 円	最低制限価格未満のため
井上電気(株)	失 格	¥ 40,800,000 円	最低制限価格未満のため

## 消防庁舎空調設備改修工事（電気設備改修）概要

1 工期：契約日から平成 31 年 2 月 22 日まで

2 改修内容

築 21 年が経過し老朽化した消防庁舎の空調設備を全面的に改修するものです。

これまでの集中方式から個別方式へ改修します。

工事の範囲が庁舎全体となり、24 時間稼働する施設であることから、来庁者等への影響を出来る限り抑えるため、事務室を会議室に移転するなどし、工事エリアと執務エリアを区分のうえ工事を行う予定です。

3 工事概要

(1) 電気設備改修

仮設電源

受変電設備改修に伴う仮設電源

受変電設備

キュービクルの更新（ 1 電灯盤 75kVA、 2 電灯盤 75kVA、動力盤 200kVA ）

幹線空調設備

機械設備機器への電源供給の配線、配管工事

電灯コンセント設備、放送設備、自動火災報知設備

照明器具、スピーカー及び感知器の取外し再取付け

高圧引込

高圧引込用負荷開閉器及び高圧引込みケーブルの更新